



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, 1
тел. (846)-260-38-25, факс (846)-260-37-99
(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **63.СЦ.05.000.М.000407.03.24** от **22 марта 2024** года

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления.

**Лагерь с дневным пребыванием детей ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки
445147, Самарская область, м.р. Ставропольский, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2**

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области

445147, Самарская область, м.р. Ставропольский, с. Верхние Белозерки, ул. Жилина, д. 2

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок № 7027 от 07.03.2024 г., выданное Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти».

Заключение действительно до **22.03.2025** года

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

№ 3643067



С.В.Архипова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главного врача по организационным
вопросам ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в г.
Тольятти» _____ Буцык В. В.
07 марта 2024 г.

Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 07.03.2024 г. № 7027

1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности отдыха и оздоровления детей лагеря дневного пребывания Государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области по адресу: 445147, РФ, Самарская обл., м.р.Ставропольский, с.п.Верхние Белозерки, с.Верхние Белозерки, ул.Жилина, д.2

2. Заказчик: ГБОУ СОШ с.Верхние Белозерки

2.1. Юридический адрес: 445147, РФ, Самарская обл., м.р.Ставропольский, с.п.Верхние Белозерки, с.Верхние Белозерки, ул.Жилина, д.2

2.2 Фактический адрес: 445147, РФ, Самарская обл., м.р.Ставропольский, с.п.Верхние Белозерки, с.Верхние Белозерки, ул.Жилина, д.2

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №18-05/20 от 07.02.2024 Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти;
- 2) Копия выписки из ЕГРЮЛ;
- 3) Выкопировка плана помещений из тех.паспорта;
- 4) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 21.02.2024 г.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лагерь дневного пребывания ГБОУ СОШ с. Верхние Белозерки находится по юридическому адресу: 445147, РФ, Самарская область, м.р. Ставропольский, с.Верхние Белозерки, ул.Жилина, д.2.

По заявленному адресу осуществляется деятельность по организации отдыха и оздоровления детей. Запланированное количество в смену - 55 человек. Режим работы с 8:30 до 14:30 часов с организацией 2-разового питания (завтрак, обед).

ГБОУ СОШ с.Верхние Белозерки размещено на земельном участке в двухэтажном кирпичном здании. Территория размещена за пределами промышленных объектов и производств, ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение в соответствии с п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20).

На земельном участке выделены зоны: отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

В хозяйственной зоне оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на которой установлены контейнеры с плотно закрывающимися крышками. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, что отвечает требованиям п.2.2.3.СП 2.4.3648-20.

Въезды и входы на территорию оборудованы твердым покрытием.

Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

ЛДП ГБОУ СОШ с.В.Белозерки занимает следующие помещения на первом этаже здания: гардероб площадью 33 кв.м. (оборудован вешалками для верхней одежды и полками для просушки обуви), спортивный зал 172,6 кв.м., раздевалка для мальчиков при спортивном зале 8,6 кв.м., раздевалка для девочек 8,2 кв.м., изолятор 52,0 кв.м., туалет с умывальной для мальчиков 3,7 кв.м., туалет с умывальной для девочек 4,7 кв.м., кабинеты для кружков площадью № 1 - 52,7 кв.м., № 2 - 51,5 кв.м., игровая 51,3 кв.м., столовая площадью 125,9 кв.м. Набор помещений соответствует требованиям п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Помещения кружковых и игровой оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей и отвечают требованиям п.2.4.3.СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание предусмотрено на базе ФАП согласно договору с ГБУЗ СО "Ставропольская центральная районная больница".

Питание планируется организовать на базе школьной столовой (контракт с ООО «Детское питание»). Столовая имеет в составе следующие помещения: обеденный зал 51,5 кв.м., кухня 56,0 кв.м., кабинет 2,9 кв.м., туалет 0,9 кв.м., туалет 1,2 кв.м., склад 5,7 кв.м., подсобное помещение 2,8 кв.м., холодильник 4,9 кв.м. Набор помещений предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с п.2.4.6.СП 2.4.3648-20 и п.2.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения". Из технологического оборудования в наличии: пароконвектомат, тестомесильная машина, овощерезка, протирачная машина, мясорубка, печь пекарская, картофелечистка, кипятильник, плита электрическая, мармит для первых и вторых блюд, охлаждаемый стол, холодильная камера, а так же разделочные столы и инвентарь, кухонная посуда, мочные ванны - 2-х секционная и 3-х секционная, что соответствует требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

В производственном помещении имеется раковина для мытья рук, мочные ванны с подводкой холодной и горячей воды, сливные трапы согласно п.2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Складские

помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование контрольным термометром, что соответствует требованиям п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 и п.3.13.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения".

Перед входом в обеденный зал, во всех кружковых кабинетах, игровой, в туалете установлены раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, что отвечает требованиям п.2.6.5.СП 2.4.3648-20

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с требованиями п.2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный. Сиденья унитазов позволяют проводить влажную уборку с применением моющих средств.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов выделено отдельное помещение.

Питьевой режим организован при помощи питьевых фонтанчиков, что отвечает требованиям п.8.4.2.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения".

стены и потолок в кружковых кабинетах, игровой, изоляторе окрашены вододисперсионной краской, на полу линолеум. В спортзале: стены и потолок окрашены вододисперсионной краской, пол деревянный. В санузлах и умывальных стены и пол выложены плиткой, потолок окрашен вододисперсионной краской, что соответствует требованиям п.2.5 СП 2.4.3648-20.

В столовой стены выполнены плиткой, потолок вододисперсионной краской, на полу - напольная плитка.

Кружковые, игровая, спортзал имеют естественное боковое освещение за счет оконных проемов в соответствии с требованиями п.2.8.2 СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение обеспечено потолочными светильниками со светодиодными лампами согласно п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы в спортзале, пищеблоке, туалетах имеют пылевлагозащищенную конструкцию - п.2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Система отопления централизованная, от сельской котельной. Водоснабжение хозяйственно-питьевое (холодное) - централизованное, от поселковых сетей. Канализация - в поселковых сети.

Вентиляция естественная, канальная в кабинетах, в туалетных с умывальными, что соответствует п.2.12, п.2.13., п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с требованиями п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон (пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) позволяет проводить проветривание. На отопительных приборах имеются ограждающие устройства - п.2.7.5 СП 2.4.3648-20.

Во время осмотра помещений ЛДП производилась фотофиксация. Файлы с фотоснимками будут храниться в электронном виде в отделе гигиены детей и подростков в течение года с момента осмотра.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности отдыха и оздоровления детей лагеря дневного пребывания Государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области по адресу: 445147, РФ, Самарская обл., м.р.Ставропольский, с.п.Верхние Белозерки, с.Верхние Белозерки, ул.Жилина, д.2 на момент обследования 21.02.2024 г.

Заказчик: ГБОУ СОШ с.Верхние Белозерки

Экспертное заключение №7027 от 07.03.2024

Юридический адрес: 445147, РФ, Самарская обл., м.р.Ставропольский, с.п.Верхние Белозерки, с.Верхние Белозерки, ул.Жилина, д.2

Фактический адрес: 445147, РФ, Самарская обл., м.р.Ставропольский, с.п.Верхние Белозерки, с.Верхние Белозерки, ул.Жилина, д.2

Соответствует государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения".

Врач по общей гигиене



Леванова Т. С.